



V Praze dne 26. 7. 2018

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 10

Jako osoba pověřená výkonem zadavatelských činností Vám sděluji vysvětlení k zadávací dokumentaci ve věci níže uvedené veřejné zakázky:

Název zadavatele:	Střední škola – Podorlické vzdělávací centrum, Dobruška
Sídlo zadavatele:	Pulická 695, 518 01 Dobruška
Název veřejné zakázky:	Výstavba objektu pro teoretickou a praktickou výuku odborného výcviku - Dobruška
Druh zadávacího řízení:	Otevřené řízení

Otázka č. 1

Znění dotazu

Prostup tepla U_w oken je uvedený jako max. 1,5W se zasklením trojsklem. Tohoto a lepšího prostupu např. U_w 1,2 lze pohodlně dosáhnout i s běžným dvojsklem, lze ho použít?

Znění odpovědi

Prostup tepla byl uveden pouze jako normový požadavek, který je platný dle ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov - část 2: Požadavky. Výplně otvorů projektu jsou navrženy se zasklením z izolačního trojskla kvůli vhodným technickým parametrům pro novostavbu budovy daného rozsahu (úspora tepla, izolace zvuku, omezení průchodu tepla do místnosti, omezení rosení skel). Izolační trojskla jsou použita v navazujících profesích na samotnou stavební část. Pro navrženou stavbu byl zpracován průkaz energetické náročnosti budovy, na kterou je v přímé návaznosti navrženo a dimenzováno topení pro objekt výuky.

Otázka č. 2

Znění dotazu

Položka O1 má spodní křídlo velké přibližně 1500 x 1500 mm. V případě použití trojskla by se jednalo o konstrukční problém ve spojení s venkovní barvou. Okno by bylo těžké a namáhané na panty vč. zatížení slunkem na plochu rámu o této velikosti, ideální by bylo použití dvojskla, aby okna bezproblémově fungovala.

Znění odpovědi

Návrh výplní otvorů byl konzultován s výrobcem. Celoobvodové kování oken je dimenzováno na podstatně vyšší zatížení než je hmotnost okenních křídel s izolačními trojskly.

Linda Robovská
Veřejné zakázky s.r.o.