

## Vysvětlení zadávacích podmínek č. 4

Zadavatel – Střední škola – Podorlické vzdělávací centrum, Dobruška, Pulická 695, 518 01, Dobruška, IČO 71340726 (dále v textu jen „zadavatel“) zahájil dne 28. 10. 2019 otevřené podlimitní zadávací řízení na veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „Výstavba objektu pro teoretickou a praktickou výuku odborného výcviku – Dobruška III“.

Toto vysvětlení zadávacích podmínek se řídí ust. §§ 98 a 99 resp. § 54 odst. 5 zákona č 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

### I.

Zadavatel obdržel dne 25. 11. 2019 žádost dodavatele o vysvětlení zadávacích podmínek.

Níže zadavatel vysvětluje zadávací podmínky v návaznosti na žádost dodavatele (znění dotazu je v textu jsou označeno *kurzivou* a je ponecháno v původním znění) v souladu s ust. §§ 98 a 99 a souv. § 54 odst. 5 zákona č 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

#### **1. Dotaz dodavatele:**

*Žádáme o vypuštění položek č. 3, 4 a 5 z rozpočtu Vedlejší rozpočtové náklady.*

*Důvodem je to, že dodavatel nemá, a zejména s TDI ani nemůže mít, s těmito osobami smluvní vztah týkající se daných činností.*

#### **Odpověď zadavatele:**

Zadavatel na dotaz obdobného znění odpověděl ve Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 a odpověď je totožná, tj. v plném odkazuje na čl. 2.1.2. zadávacích podmínek, který stanoví (tučně zvýrazněna věta vázající se k dotazu dodavatele):

*Přesná specifikace předmětu veřejné zakázky a technické podmínky jsou uvedeny v projektové dokumentaci, technické zprávě a ve stavebním povolení, které tvoří přílohu č. 4 těchto zadávacích podmínek (dále jen „projektová dokumentace“) a ve slepém soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 3 těchto zadávacích podmínek (dále jen „soupis stavebních prací“). **Dodavatel v krycím listu stavby nevyplní položky VRN4, protože je řeší investor a částky nejsou zahrnuty v ceně rozpočtu určeném na výstavbu objektu výuky pro dodavatele.** Podrobná specifikace povinností zhotovitele je dále uvedena v návrhu smlouvy o dílo (dále jen „smlouva o dílo“), který je přílohou č. 1 těchto zadávacích podmínek. Svou cenovou nabídku rozvede účastník vyplněním soupisu stavebních prací.*

Tj. dodavatel uvedené položky nevyplňuje, jak je již uvedeno v zadávacích podmínkách.

#### **2. Dotaz dodavatele:**

*Dále žádáme o upřesnění provedení povlakových podlah. Výkaz výměr uvádí materiál PVC 2,5 mm, ve skladbách na výkrese řezu a v technické zprávě je uvedeno PVC linoleum 2,5 mm. Platí, že se jedná o krytinu PVC (polyvinylchlorid) nikoliv linoleum?*

#### **Odpověď zadavatele:**

Zadavatel uvádí, že v případě provedení povlakových podlah se jedná o materiál PVC 2,5 mm dle Výkazu výměr a nikoliv linoleum.

Vzhledem k charakteru žádosti o vysvětlení zadávacích podmínek, vysvětlení a doplnění zadávacích podmínek nestanovuje zadavatel novou lhůtu pro podání nabídek, jelikož to povaha doplnění a vysvětlení nevyžaduje.

Aktuální lhůta pro podání nabídek je nadále stanovena ve Věstníku veřejných zakázek na profilu zadavatele.

**Mgr. Michal Čermák**

administrátor zadávacího řízení